



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО Г. РОСТОВУ-НА-ДОНУ

пр. Коммунистический, 50, г. Ростов-на-Дону, 344091
Сайт: www.61.mchs.gov.ru E-mail: gpn_rnd@mail.ru

Тел: (863) 305-16-48 Факс: (863) 305-16-49
Единый «телефон доверия»: (863) 239-99-99

г. Ростов-на-Дону

« (место составления акта)

«25» мая 2016 г.

(дата составления акта)

17 час. 00 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ,

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 8 - 111

По адресу: Российская Федерация, Ростовская область, Советский район, г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 76/1 на основании распоряжения (приказа) №8-111 от «29» апреля 2016 г. Главного государственного инспектора г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору - Заместителя Главного государственного инспектора г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору - Заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области подполковника внутренней службы Гладкова В.Н. была проведена плановая / выездная проверка в отношении: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад №250».

Учредителем (собственником, балансодержателем имущества и т.п.) вышеуказанного юридического лица является муниципальное образование «Город Ростов-на-Дону». Вышестоящим органом над вышеуказанным юридическим лицом является «Управление образования города Ростова-на-Дону».

(место проведения проверки) (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), (плановая / внеплановая, документарная / выездная)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

24.05.2016 с 11 час. 00 мин. по 15 час. 00 мин. Продолжительность 04 час. 00 мин.

25.05.2016 с 15 час. 00 мин. по 17 час. 00 мин. Продолжительность 02 час. 00 мин.

.. 20 г. с .. час. .. мин. по .. час. .. мин. Продолжительность .. час. .. мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 02 дня, 06 час. 00 мин.

(рабочих дней / часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ростовской области.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки, ознакомлен(ы): 11 час. 35 мин. 29 апреля 2016 г. Заведующий МБДОУ города Ростова-на-Дону «Детский сад №250» Корниенко Г.П.

(заполняется при проведении выездной проверки, фамилии инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
№ от «» г.

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку:

Государственный инспектор г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору – Начальник Советского отделения надзорной деятельности и профилактической работы отдела надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области майор внутренней службы Бойко Евгений Викторович, эксперты не привлекались

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Заведующий МБДОУ города Ростова-на-Дону «Детский сад №250» Корниенко Г.П. и Заместитель заведующего МБДОУ города Ростова-на-Дону «Детский сад №250» по административно-хозяйственной работе Адамович Е.И.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

▪ Выявлены нарушения требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

- На объекте защиты, кабельные линии систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, выполнены без учета сохранения работоспособности в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону. В ходе плановой / выездной проверки установлено, что в 2014 г. при проведении монтажных работ, электропроводка систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре была заменена на электропроводку соответствующую строки 10 таблицы 2 ГОСТ 31565-2012. При этом сама кабельная линия, состоящая помимо электропроводки, из кабеленесущих и крепежных элементов, а также монтажных коробок, замене, не подвергалась. Также в ходе проверки, не представлен к ознакомлению ряд документов, предусмотренных ГОСТ Р 54101—2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт» в том числе исполнительная документация, которая составляется по окончанию ремонтных работ. (ст.51 ч.4, ст.82 ч.2 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- На объекте защиты, прокладка кабельных линий и электропроводки систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, не выполнена в строгом соответствии с действующими законами Российской Федерации, техническими регламентами, в соответствии с требованиями, предъявляемыми национальными стандартами, сводами правил и технической (эксплуатационной) документацией на системы и их составные части.(ст.51 ч.4 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.61 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 (ред. от 10.11.2015).);

- На объекте защиты, в нарушение п.13.14.12 СП 5.13130.2009 в ред. от 01.06.2011, помещение пожарного поста не оборудовано аварийным освещением.(ст.51 ч.4, ст.83 ч.10, Федеральный закон от 22.07.2008 года №123-ФЗ (ред. от 23.06.2014) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- На объекте защиты, в нарушении п.13.3.17 СП 5.13130.2009 в ред. от 01.06.2011, ряд пожарных извещателей не ориентированы таким образом, чтобы индикаторы были направлены в сторону двери, ведущей к выходу из помещения.(ст.51 ч.4 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- На объекте защиты, в нарушении п.4.4.2 СП 1.13130.2009 в ред. от 09.12.2010, монтаж лестниц 3-го типа выполнен на расстоянии менее 1 м от плоскости оконных проемов. (ст.51 ч.4 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- На объекте защиты, в нарушении п.3 примечания к таблице №1 СП 3.13130.2009, в здании с постоянным пребыванием людей с ограниченными возможностями по зрению, не применены световые мигающие оповещатели или специализированные оповещатели (в том числе системы специализированного оповещения, обеспечивающие выдачу световых импульсных сигналов повышенной яркости, а также другие технические средства индивидуального оповещения людей).(ст.51 ч.4 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- На объекте защиты, в нарушении п.5.3 СП 3.13130.2009, в группе №6 (бывший спортивный зал) над эвакуационным выходом ведущим непосредственно на улицу не установлен световой оповещатель «Выход». (ст.51 ч.4 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- На объекте защиты, в отношении объекта не разработана и не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII ППР. Представленная на момент проверки инструкция, имеет ссылочные материалы на не действующие документы. (п.2 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 (ред. от 10.11.2015).)

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)

▪ Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

▪ Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____

▪ Нарушений не выявлено: Иные имеющиеся нарушения требований пожарной безопасности на объекте защиты, указаны в ходе внеплановой выездной проверки в предписании № 8 – 189 / 1 / 1 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 01 декабря 2015 г., контроль которого запланирован после 01 октября 2016 г.

▪ _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

